

Пожарная безопасность ГБУ Социальный дом «Вешняки»

Пожарную безопасность объекта обеспечивает Государственная противопожарная служба.

Ближайшей к объекту пожарной частью является пожарно-спасательная часть - 110 ПСЧ ФПС пожарно-спасательного отряда ФПС Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве. Адрес: г. Москва, Реутовская улица, 5

Пожарная безопасность обеспечивается следующими противопожарными мероприятиями:

- оборудованием помещений объекта автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре 3-го типа;

- размещением в помещениях огнетушителей и необходимым запасом первичных средств пожаротушения;

- установкой пожарных шкафов, оборудованных пожарными кранами с пожарным рукавом и огнетушителем;

- оборудованием зданий внутренним противопожарным водопроводом. Расход воды на внутреннее пожаротушение и число струй стволов принято исходя из возможности орошения каждой точки помещений не менее чем 2-мя струями по 2,5л/с.;

- применением пожарного гидранта для подключения пожарных машин;

- размещением линейных пожарных извещателей;

- устройством нормативного количества эвакуационных выходов из помещений и здания (не менее двух);

- соблюдением нормативных расстояний от наиболее удаленного рабочего места до выхода из помещения (здания) и от дверей помещений до лестничных клеток и до выходов из здания.

Средствами автоматической системы пожарной сигнализации оборудовано все здания и помещения учреждения.

- коридоры оснащены светильниками аварийного освещения. Световые оповещатели располагаются над эвакуационными выходами, ведущими наружу или в безопасную зону и обеспечивают визуальную ориентацию в помещении. Световые оповещатели - табло «ВЫХОД» работают в режиме «Дежурный» непрерывно, в режиме «Пожар» переходят в мигающий режим.

На путях эвакуации (у выходов, в коридорах, на лестничных площадках) установлены ручные пожарные извещатели ИПР и световое табло «Выход» и «Пожар». Пожарных выходов – 10 из зданий и 5 из подвалов Пожарных выездов с внутреннего двора – 5.

Установлена радиоканальная система «Стрелец Мониторинг» для передачи сигнала о пожаре на пульт «101» ЦУКС МЧС России по г. Москве.

Осуществляется автоматизированное взаимодействие пожарной автоматики объекта с Единым дежурно-диспетчерским центром реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы (ЕДДС Москвы) и дежурно-диспетчерской службой Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Имеются планы эвакуации при пожаре.

Объект оборудован первичными средствами пожаротушения: ПК – 58 шт, огнетушители (ОП-5 – 228 шт., ОУ5- 40 шт., ОУ3 – 3 шт., ОП50 – 16 шт.), на всех этажах здания и в подвале.